



JA-122PC Detector de movimiento PIR combinado para bus con cámara de fotoverificación de 90 - Gris

Este dispositivo es un componente del sistema JABLOTRON. Sirve para la detección de movimientos humanos en el interior de edificios y la confirmación visual de alarmas. La cámara toma fotos en color con una resolución de hasta 640x480 píxeles.

o [Declaration of conformity - JA-122PC \(PDF 667,29 kB\)](#)

Descripción

La cámara está equipada con un flash visible para tomar fotos en la oscuridad. Las imágenes se guardan en la memoria interna del detector y luego se envían al panel de control y desde el panel de control se pueden enviar a MyJABLOTRON o ARC. El detector también puede tomar una foto a petición. El detector ocupa una posición en el sistema y debe ser instalado por un técnico capacitado con un certificado válido emitido por un distribuidor autorizado.

La foto-verificación sólo se puede utilizar después de registrar el sistema en MyJABLOTRON o con un servicio ARC posterior.

Especificaciones técnicas

Alimentación

12 V BUS (8...15 V)

Consumo de corriente

- nominal para el cálculo de la alimentación de respaldo

5 mA

- máximo para la elección del cable

250 mA (alta intensidad de destello)

Altura de instalación recomendada

2,5 m sobre el nivel del suelo

Detección de ángulo/cobertura de detección PIR

90°/12 m

Ángulo de captura horizontal de la cámara

90°

Rango del flash

máx. 3 metros

Resolución de la cámara

LQ 320x240; HQ 640x480 píxeles

Tamaño de la imagen

LQ/HQ 5-20kB/5-64kB

Tiempo típico (LQ) de transmisión de fotos al panel de control

hasta 20 seg. (10 seg.)

Tiempo de transmisión de fotos ideal (HQ) al panel de control

hasta 130 seg. (60 seg.)

Tiempo típico de transferencia de fotos al servidor

15 s/GPRS; 2 s/LAN

Dimensiones, peso	150 x 65 x 44 mm, 125 g
Clasificación	Grado de seguridad 2/Clase medioambiental II (EN 50131-1)
Rango operacional de temperatura	-10 °C hasta +40 °C
Operational entorno operacional	Interior general
Rango operacional de humedad	75% HR, sin condensación
Organismo certificador	Trezor Test s.r.o. (nº 3025)
Cumple con las normas	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000.
Tornillo recomendado	2 x ø 3.5 x 40 mm (cabeza plana)