



JA-111M Detector magnético de abertura por BUS

O dispositivo detecta a abertura da porta ou da janela. A comunicação com a central de alarme é executada através da rede. O detector está equipado com uma tampa de protecção de sabotagem activada após a abertura da tampa. O sensor é activado após o afastamento do íman do sensor. O dispositivo ocupa uma posição única no sistema de segurança.

○ [Declaration of conformity - JA-111M \(PDF 312,89 kB\)](#)



Especificações técnicas

Alimentação

através da central de alarmes BUS 12 V (9 - 15 V)

Consumo em Standby

5 mA

Tamanho do detector

55 × 26 × 16 mm

Tamanho do íman

55 × 16 × 16 mm

Nível de segurança

grau 2 de acordo com EN 50131-1, EN 50131-2-6

Temperatura de funcionamento

-10 °C a +40 °C

De acordo com os standards

EN 50130-4, EN 55022