



## JA-111MB Detector magnético de abertura por BUS

O dispositivo detecta a abertura da porta ou da janela. A comunicação com a central de alarme é executada através da rede. O detector está equipado com uma tampa de protecção de sabotagem activada após a abertura da tampa. O sensor é activado após o afastamento do íman do sensor. O dispositivo ocupa uma posição única no sistema de segurança.

o [Declaration of conformity - JA-111MB \(PDF 764,85 kB\)](#)



### Especificações técnicas

<b>Alimentação</b>	através da central de alarmes BUS 12 V (9 - 15 V)
<b>Consumo em Standby</b>	5 mA
<b>Tamanho do detector</b>	55 × 26 × 16 mm
<b>Tamanho do íman</b>	55 × 16 × 16 mm
<b>Nível de segurança</b>	grau 2 de acordo com EN 50131-1, EN 50131-2-6
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-10 °C a +40 °C
<b>De acordo com os standards</b>	EN 50130-4, EN 55022