



## JA-122PB-GR Zbernicový kombinovaný PIR detektor pohybu a rozbitia skla - sivý

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON. Slúži na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéri budov a na detekciu rozbitia sklenených plôch tvoriacich plášť budovy. Obsahuje dva nezávislé detektory (v ústredni zaberá 2 pozície).

○ [Prohlášení o shodě - JA-122PB-GR \(PDF 668,98 kB\)](#)

### Popis

Na detekciu pohybu osôb využíva PIR senzor. Rozbitie sklenených plôch deteguje detektor rozbitia skla GBS na základe zmien tlaku vzduchu a charakteristických zvukov rozbíjania skla. Detektor je určený na inštaláciu preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

### Technické údaje

|   |  |
|---|--|
| <b>Napájanie</b>                                | zo zbernice ústredne 12 V (9...15 V)   |
| <b>Spotreba prúdu pri zálohe (kľudová)</b>      | 2,4 mA   |
| <b>Maximálna spotreba prúdu pre voľbu kábla</b> | 12,8 mA  |
| <b>Odporučená inštalačná výška</b>              | 2,2 až 2,5 m nad úrovňou podlahy   |
| <b>Detekčný uhol / vzdialenosť PIR</b>          | 90° / 12 m   |
| <b>Detekčný uhol / vzdialenosť GBS</b>          | 90° / 9 m  |
| <b>Rozmery</b>                                  | 150 x 63 x 40 mm   |
| <b>Hmotnosť</b>                                 | 135 g  |
| <b>Klasifikácia</b>                             | stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)              |
| <b>Prostredie</b>                               | vnútorné všeobecné   |
| <b>Rozsah pracovných teplôt</b>                 | -10 °C až +40 °C   |
| <b>Priemerná prevádzková vlhkosť</b>            | 75% RH, bez kondenzácie  |
| <b>Certifikačný orgán</b>                       | Trezor Test s.r.o. (č. 3025).  |
| <b>Spíňa</b>                                    | EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1 |
| <b>Odporučená skrutka</b>                       | 2 x ø 3,5 x 40 mm (zapustená hlava)  |

